

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 489/भा.लि./२०२५

Dated: 07/02/2025

It is certified that the existing building S.S. INTER NATIONAL SCHOOL (name of the building or premises) at GAURA, MAKHDUMPUR, GHAZIPUR

(address) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	3					

The building is owned/occupied by S.S. INTER NATIONAL SCHOOL (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of P.W.D. (Name of Department/ Govt.) on 31/12/2024 (date of inspection) in the presence of RAJESH SINGH, JAGDISHPUR, BHIMAPAR, GHAZIPUR (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from 07/02/2025 for a period of 1 (one) years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 07/02/2025 at GHAZIPUR by


* Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with Seal : 

Name : अधिशाली अभियन्ता

Designation : प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०

Name & Address of Department/ Office : मुजीपुर



कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग, गाजीपुर

पत्रांक :

दिनांक :

सेवा में,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर

विषय : एस.एस.इण्टरनेशनल स्कूल, गौरा, मखदूमपुर, सादात, गाजीपुर हेतु भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप चेकलिस्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर का पत्रांक 489/आ.लि./2025 दिनांक 07-02-2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में एस.एस.इण्टरनेशनल स्कूल, गौरा, मखदूमपुर, सादात, गाजीपुर हेतु जॉचोपरान्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप 22 बिन्दुओं की चेकलिस्ट बनाकर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।


/

अधिशासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग
गाजीपुर

पत्रांक : 4411/1 भवन

दिनांक : 31/12/24

1. प्रतिलिपि, प्रबन्धक, एस.एस.इण्टरनेशनल स्कूल, गौरा, मखदूमपुर, सादात, गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


अधिशासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग
गाजीपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. विद्यालय हेतु चेकलिस्ट

विद्यालय का नाम - एस.एस.इण्टरनेशनल स्कूल, गौरा, मखदूमपुर, सादात, गाजीपुर

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी विन्दु	जांच आख्या
भवन की चेकलिस्ट		
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	लागू नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है ?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.80 हेक्टेयर (18000 वर्ग मी.) है ?	3122.00 वर्ग मी.
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मीटर खुला स्थान है ?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ / नहीं
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है ?	3.00 मीटर
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी ?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेण्ट मसाले से बनी हैं ?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी. (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी.) है ?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मीटर एवं ऊँचाई 4.5 मीटर है ?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ / नहीं
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी. ऊँचाई 2.0 मी.) है ?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी., ट्रेड 300 मिमी. तथा राइजर 150 मिमी. है ?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों / अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	हाँ


 सहायक अभियन्ता
 प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग
 गाजीपुर

Annexure C

PROFORMA FOR SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No.

Dated:

It is certified that an inspection team headed by VIJAY KUMAR (Ch. Executive engineer)

(Name of Officers with designation) from GHAZI PUR PHED

inspected the S.S. INTERNATIONAL SCHOOL, GAURA, MAKHODUMPUR, GHAZI PUR

(Name & Address of the school) on (date of inspection) and on the basis of

Water Test Report (Attached) bearing no. 1583 dated 03/04/2025

of GHAZI PUR (PHED Lab) certified that the

..... (Name of school) has safe drinking water

facilities for the students and members of staff of the institution. School is also maintains the

hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per norms prescribed by the

Central/ State/ U.T. Govt.

This certificate is valid till 03 years

Signature with Seal: [Signature]

Name

Designation मुख्य अधिशासी अभियन्ता

Name & Address of the Office गाजीपुर Department:

To the principal

S.S. International School, Gaura, Makhodumpur
(Name & Address of the Institution)

Note: The certificate is to be issued by authorized officer / PHED Lab / local bodies